

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Средняя общеобразовательная
школа № 7 с. Учкёкен"
ОГРН 1030900915264, ИНН 0906010826
369380, Малокарачаевский район, с. Учкёкен
ул. Ленина, 128; тел./факс (878 77) 2-32-13
№ 230 от 18.05.13 г.

Инспектору ОНД по Малокарачаевскому району

ГУ МЧС России по КЧР

Салпагарову И.Ю.

Отчет об исполнении предписания

Ваше предписание по устранении нарушений требований пожарной безопасности заместителю директора Аджиеву Сеитбий Биляловичу №56/1/56 от «07» мая 2013 года было рассмотрено администрацией МКОУ «СОШ №7 с. Учкёкен».

Указанные в данном предписании нарушения требования пожарной безопасности подтверждаются. По результатам рассмотрения приняты следующие меры:

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения;
- проведены проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
- проведены проверки по работоспособности автоматической пожарной сигнализации объекта;
- проведены проверки работоспособности и эвакуации людей при пожаре.

Директор школы



Х.Н. Джанибеков/